


TL19d

Pi=6kW, kz=0,6
Ps=4kW

Ib=32A

TG




TL19c

Pi=6kW, kz=0,6
Ps=4kW

Ib=32A

TG




TL19

Pi=8kW, kz=0,6
Ps=6kW


Ib=32A

TG


Rozdzielnica wŕękowa
typu 2U-7 Schrack, 2x12 mod.



Rozdzielnica wŕękowa
typu 2U-7 Schrack, 2x12 mod.



Rozdzielnica wŕękowa
typu 2U-12 Schrack, 4x12 mod.



| | | | | |
|---|---|---|------------------|-----------------|
| ABA PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANA 02-320 Warszawa, ul.Grójecka 40A/25, tel 22 4051756, fax 22 8221756 | | | | |
| Investor | Wojskowa Akademia Techniczna im.Jarosława Dąbrowskiego w W-wie, ul.Gen. Sýłwestra Kaliskiego 2 | | | Branża: EL |
| Temat | Modernizacja zapięcza naukowo-badawczego ZRIMS WTC budynku nr 55 | | | Faza: PB+PW |
| Treść | Schemat rozdzielnic TL19d, TL19c, TL19 | | | Skala: |
| Projektował mgr inż. Romuald Wełnicki | | Nr upr.: | Data: 04.2011 | |
| | | Wz-722/92 | | |
| | | Sprawdził mgr inż. Janusz Sobociński | | |
| 33/TO/91 | | | | Rys. nr : 10 |