


PRZEKRÓJ 6-6




UWAGA praca instalacji regulowana

1. Pomieszczenie bez włączonych wyciągów dygestoriów:  
–nawiew ogólny –140m<sup>3</sup>/h  
–wyciw ogólny 150m<sup>3</sup>/h
2. Zażęczenie wyciągu dygestorium skutkuje zamknięciem przepustnicy regulacyjnej VAV na wyciągu ogólnym z pomieszczenia i zadanie wartości nawiewu poprzez regulator VAV –500m<sup>3</sup>/h.
3. Na kandaach wyciągowych z dygestoriów zastosowano regulatory współpracujące z regulatorami nawiewu i wyciągu sali.

Zażęcono wyposażenie dygestoriów w wymagane wyłączniki krańcowe sygnalizujące podniesienie okna powyżej 50cm  
W pomieszczeniu zachowano podciśnienie w trakcie pracy wentylacji

UWAGA praca instalacji regulowana

PRZEKRÓJ 7-7



1. Pomieszczenie bez włączonych wyciągów dygestoriów:  
–nawiew ogólny –280m<sup>3</sup>/h  
–wyciw ogólny 3000m<sup>3</sup>/h
2. Zażęczenie jednego z wentylatorów dygestorium skutkuje zamknięciem przepustnicy regulacyjnej VAV na wyciągu ogólnym z pomieszczenia i zadanie wartości nawiewu poprzez regulator VRA –490m<sup>3</sup>/h.
3. Zażęczenie każdego następnego wentylatora dygestorium daje sygnał na regulator wydajności nawiewu VAV ilość powietrza nawiewanego zwiększa się o 480m<sup>3</sup>/h dla następnego pracującego wyciągu z dygestorium
2. Na kandaach wyciągowych z dygestoriów zastosowano regulatory współpracujące z regulatorami nawiewu i wyciągu sali.

Zażęcono wyposażenie dygestoriów w wymagane wyłączniki krańcowe sygnalizujące podniesienie okna powyżej 50cm  
W pomieszczeniu zachowano podciśnienie w trakcie pracy wentylacji

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA				
ABA				
02-320 Warszawa, ul.Grójecka 40A/25, tel 22 4051756, fax 22 8221756				
Inwestor	Wojskowa Akademia Techniczna im.Jarosława Dąbrowskiego 2 w W-wie, ul.Gen. Sylwestra Kaliskiego 2			Branża:
Temat	Modernizacja zaplecza naukowo-badawczego ZRIMS WTC budynek nr 55			Faza: PB+PW
Treść	INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI			Skala:
	PRZEKROJE: 6-6 POKÓJ WAGOWY I 7-7 PRACOWNIA			1 : 50
	KALIBRACJI ANALIZATORÓW			
				Data:
Projektanci	mgr inż. Violetta Pietrzak	Nr upr.	Podpis	04.2011
	mgr inż. Elżbieta Kosińska			Rys. nr :
	mgr inż. Janusz Lwowski			
				04