KUBATURA (od poz. parteru) OBIEKTU = 96646m3

BLOK 3
II PIĘTRO
POW. C. = 682m2
(bez klatki schodowej)

BLOK 3
II PIĘTRO
POW. C. = 682m2
(bez klatki schodowej)

BLOK 2
II PIĘTRO
POW. C. = 598m2
(bez klatki schodowej)

BLOK 1
II PIĘTRO
POW. C. = 429m2

BLOK 7
II PIĘTRO
POW. C. = 680m2
(bez klatki schodowej)

BLOK 7
II PIĘTRO
POW. C. = 680m2
(bez klatki schodowej)

BLOK 8
II PIĘTRO
POW. C. = 590m2
(bez klatki schodowej)

ST 14 (1/2)
pow. 1920,0 M2

ST 13 (1/2)
pow. 1925,0 M2

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ODPORNA DODATKOWA W SIECI TN-S ZAB. RÓŻNICOWOPRĄDOWE

LEGENDA

⊙	PdP	Przekaźnikowy Wyłącznik Prądu
RDO	RDO	Centralny panel sterowania Alarmu Pożarowego (CAP)
RDO	RDO	Przełączalna tablica elektryczna piętr. (TE)
EW / EW	EW	Sprzęt instalacyjny TM TECHNOLOGIE ONTEC RF 02 CZI-M o zakresie regulacji
■	E W	Sprzęt instalacyjny z czujnikiem TM TECHNOLOGIE ONTEC RF 02 TCR-M
●	E W	Sprzęt instalacyjny TM TECHNOLOGIE ITECH LCZI-M DIR-M
●	E W	Sprzęt instalacyjny TM TECHNOLOGIE ITECH LCZI-M DIR-TM
▭	E W	Sprzęt instalacyjny zewnętrzny TM TECHNOLOGIE ONTEC RF 01 CZI
W	-	Zasilacz przeciwpożarowy 24V DC
CZO	CZO	Centralny system sygnalizacji pożarowej
	M1	Sprzęt sygnalizacji pożarowej czujkowej CA-Tornado PCO 12456
RDP/1	-	Odbiór zasilny z wł. (zewnętrzne linie zasilające) RDP/1 - numer instalacyjny/numer obwodu

UWAGI:
1. Główne trasy linii centralnej będą prowadzić w korytach kablowych. Odejścia do opraw podtynkowo, na dedykowanych uchwytach.
2. Przewody do opraw w kotłach prowadzić od dołu kotła do góry, podtynkowo na dedykowanych uchwytach.
3. W korytarzach z nowo-montowanym sufitem podwieszonym należy zdemontować oprawy ewentyle wbudowane w sufit. W obszarach tych wykonać prace związane z demontażem sufitu podwieszonego i jego ponownym montażem.

DRESLER STUDIO
Architektura i urbanistyka

31-463 KRAKÓW UL.STOKROTEK 6
TEL. / FAX. 12 413 83 32 TEL. 600 511 422

NAZWA INWESTYCJI:
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU NR 100
W CELU PRZYSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW
PRZECIWPOŻAROWYCH

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
UL. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO 2
00-908 WARSZAWA

ZAMAWIAJĄCY
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
UL. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO 2
00-908 WARSZAWA 49, SKR. POCZT. 50

FAZA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
INST. ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE

TREŚĆ RYSUNKU
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
NA RZUCIE 2-PIĘTRA, SEKCJA Z

PROJEKTANT DATA: 10.2013
INŻ. WOJCIECH BAJDOWSKI
NR UPR. GP-IV-4531/14/75

OPRACOWAŁ DATA: 10.2013
DR INŻ. MARCIN BAJEK
NR UPR. CNBOP KNP 1/2/2008

SPRAWDZAJĄCY DATA: 10.2013
MGR INŻ. STANISŁAW MALCZYŃSKI
NR UPR. GP-IV-6522/278

SKALA 1:100

NUMER RYSUNKU 135.13-E3.8