KUBATURA (niski parter, piwnice) OBIEKTU = 14820m3

BLOK 3
I PIĘTRO
(bez klatki schodowej)

BLOK 3
I PIĘTRO
(bez klatki schodowej)

BLOK 2
I PIĘTRO
POW. C. = 587m2
(bez klatki schodowej)

ST 12 (1/2)
pow. 1923,0 M2

BLOK 1
I PIĘTRO
POW. C. = 510m2

ST 11 (1/2)
pow. 1925,0 M2

BLOK 8
I PIĘTRO
POW. C. = 618m2
(bez klatki schodowej)

BLOK 7
I PIĘTRO
POW. C. = 680m2
(bez klatki schodowej)

BLOK 7
I PIĘTRO
POW. C. = 680m2
(bez klatki schodowej)

K 2

K 6

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W SIECI TN-S | OCHRONA DODATKOWA ZAB. RÓŻNICOPRĄDOWE

LEGENDA

⊙	[1xP]	Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu
RSP	1xP	centralny zasilający Rejonu Przeciwpoż. (CRP)
RSP / RKO	1xP	Przełączenie Sekcja elektryczna pożar. (SE)
EW / RKO	2 kl	Sprzęg. Ewakuacyjne TK TECHNOLOGIE ONTEC RF 02 CR-W
	1 kl	Sprzęg. Ewakuacyjne TK TECHNOLOGIE ONTEC RF 02 CR-W
■	1 K	Sprzęg. Ewakuacyjne TK TECHNOLOGIE ONTEC RF 02 CR-W
●	1 K	Sprzęg. Ewakuacyjne TK TECHNOLOGIE ONTEC RF 02 CR-W
■■■■	2 K	Sprzęg. Ewakuacyjne TK TECHNOLOGIE ONTEC RF 02 CR-W
	2 K	Sprzęg. Ewakuacyjne TK TECHNOLOGIE ONTEC RF 02 CR-W
(N)	-	Zasilacz przeciwpożarowy 24V DC
	1 x 2	Centralka czujnika wielofunkcyjna przeciwpożarowa
	M1	Sprzęg. Ewakuacyjny hydrantowy szafkowy DN-Tarcza PCV DN80
RSP/1	-	Odbiór zasilany z wł. (awaryjnego bloku zasilającego) SEN - rozwi. hydrantu/hydrant. sieciowy

UWAGA:
1. Główne trasy linii centralnej baterii przewidzieć w korytach kablowych. Odejścia do opraw podtynkowej, na dedykowanych uchwytach.
2. Przewody do opraw w kloszach przewidzieć od dołu kloszy do góry, podtynkowo na dedykowanych uchwytach.
3. W korytarzach z rastrowym sufitem podwieszonym należy zdemontować oprawy awaryjne wpuszczane w sufit. W obszarach tych wykonać prace związane z demontażem sufitu podwieszanego i jego ponownym montażem.

DRESLER STUDIO
Architektura urbanistyka

31-463 KRAKÓW UL.STOKROTEK 6
TEL. / FAX. 12 413 83 32 TEL. 600 511 422

NAZWA INWESTYCJI:
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU NR 100
W CELU PRZYSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
UL. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO 2
00-908 WARSZAWA

ZAMAWIAJĄCY:
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
UL. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO 2
00-908 WARSZAWA 49, SKR. POCZT. 50

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:
INST. ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE

TREŚĆ RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
NA RZUCIE 1-PIĘTRA, SEKCJA 2

PROJEKTANT: DATA: 10.2013
INŻ. WOJCIECH BAJDWSKI
NR UPR. GP-IV-4511/14/15

OPRACOWAŁ: DATA: 10.2013
DR INŻ. MARCIN BAJEK
NR UPR. CNBOP KNP 1/2/2008

SPRAWDZAJĄCY: DATA: 10.2013
MGR INŻ. STANISŁAW MALCZYŃSKI
NR UPR. GP-IV-4512/2078

SKALA: 1:100

NUMER RYSUNKU: 135.13-E3.6