



WYJAŚNIENIE Nr 2 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zawiadamia się, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz treści Wyjaśnienia nr 1 z dnia 30.12.2019r. na:

**„Termomodernizację budynków nr 57 i 58 w oparciu o zaktualizowane dokumentacje projektowe oraz audyty energetyczne i oświetlenie w formule „zaprojektuj i wykonaj”
oraz
„Roboty remontowe w budynkach nr 57 i 58 w formule „zaprojektuj i wykonaj”**

o treści:

Pytanie 1: Ze względu na niejasne określenie parametrów technicznych, gwarancji oraz pomiarów okablowania strukturalnego, proszę o doprecyzowanie, czy Wojskowa Akademia Techniczna posiada zbiór wymogów technicznych dot. projektowania i budowy infrastruktury związanej z okablowaniem strukturalnym? Jeżeli tak, to prosimy o załączenie dokumentacji (odpowiedź na to pytanie ma wpływ na jakość i cenę przyjmowanych do oferty rozwiązań).

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że posiada zbiór wymagań technicznych do projektowania i budowy instalacji niskonapięciowych pod nazwą „Zalecenia do projektowania i budowy sieci strukturalnych dla potrzeb różnych systemów w Wojskowej Akademii Technicznej – Zarządzenie Rektora WAT nr 25/RKR/2018 z 11.09.2018 r.” (na 37 stronach, plik o nazwie „Zalecenia Zarz. 25-RKR-2018.pdf”) i załącza ten dokument, w wersji elektronicznej, do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie 2: „Proszę o weryfikację TREŚCI merytorycznej zamieszczonych odpowiedzi z dnia 30.12.2019r, ponieważ zakres niniejszego postępowania nie obejmuje zakresu ujętego w odpowiedziach. Dodatkowo, na Państwa stronie w innym postępowaniu są zamieszczone odpowiedzi tej samej treści.”

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są odpowiedziami na zadane pytania przez pytającego. Jednocześnie informujemy, że w zakresie zadania mogą znaleźć się instalacje niskonapięciowe, których dotyczyły wyjaśnienia - będzie zależało to od ekspertyzy technicznej oraz dokumentacji projektowej opartej na wynikach ekspertyzy.

Co do odpowiedzi o tej samej treści, udzielonych w innym postępowaniu, nie widzimy ich wpływu na przedmiotowe postępowanie.

Pytanie 3: W nawiązaniu do zamieszczonych w dniu 30 grudnia 2019r wyjaśnień dotyczących SIWZ proszę o wskazanie zakresu instalacji okablowania strukturalnego do wymiany oraz uwzględnienia w pracach projektowych. W załączonych Programach Funkcjonalno-użytkowych (zał. 6 i zał. 6a) oraz dokumentacji 9zał 7) brakuje informacji o konieczności wykonania prac związanych z instalacją okablowania strukturalnego. Wg PFU należy wykonać prace wskazane w oparciu o zaktualizowaną dokumentację projektową w zał. 7, a załączona dokumentacja dotyczy wyłącznie instalacji elektrycznej w zakresie instalacji oświetleniowej i ogromowej.”



**Wojskowa
Akademia
Techniczna**

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie nie jest przewidywana do wymiany, czy też budowy, instalacja okablowania światłowodowego, ani strukturalnego. Jednocześnie informujemy, że wykonanie tego zakresu robót należy przewidzieć w ramach wykonania wymaganej warunkami zadania ekspertyzy technicznej i nowych projektów wykonawczych.

Pytanie 4:

Termin wykonania podany jest 180 dni od dnia wprowadzenia na budowę. Czy termin wykonania robót liczony jest od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę? Czy w termin 180 dni wchodzi zarówno zakres projektowy jak i wykonanie robót budowlanych?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Termin wykonania robót jest liczony od dnia wprowadzenia na roboty. W termin 180 dni wchodzi zarówno wykonanie projektu, jak i robót budowlanych – wykonanych na podstawie projektu. Terminy administracyjne (poza obowiązującymi tj. 30 dni) - nie są wliczane w okres trwania umowy (o ile nie są skutkiem wadliwości złożonej dokumentacji lub brakujących elementów dokumentacji złożonej przez Wykonawcę). Okresy czasu, wynikłe z terminów przedłużających się, ze względów na urzędy, decyzji - nie wliczają się do okresu trwania umowy.

Załącznik:

„Zalecenia do projektowania i budowy sieci strukturalnych dla potrzeb różnych systemów w Wojskowej Akademii Technicznej – Zarządzenie Rektora WAT nr 25/RKR/2018 z 11.09.2018 r.”

tel.(TL) 261 83 74 71