

PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ
przeprowadzonej w dniu 07 stycznia 2020 r.

w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego nr **194/DIR/2019** na:

**„Rozbudowę budynku nr 63 na potrzeby Laboratorium Zestawów Rakietowych Obrony
Powietrznej i Przeciwrakietowej WML”**

W trakcie wizji na terenie Wojskowej Akademii Technicznej, mieszczącym się przy ul. Kaliskiego 2 w Warszawie, udostępniono Wykonawcom do obejrzenia:

1. Lokalizację i stan obecny terenu istniejącego na potrzeby budowy budynku (CLS);
2. Lokalizację i stan obecny dróg dojazdowych do terenu budowy.

PYTANIA WYKONAWCÓW:

Przedstawiciele Wykonawców, uczestniczący w wizji lokalnej przedstawili pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Proszę o informację dotyczącą trasy WLZ ze względu na nieczytelny rysunek w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że trasy WLZ-ów nie są pokazane na dokumentacji projektowej ze względu na czytelność rysunków. Schemat ideowy instalacji elektrycznych z zaznaczonymi WLZ-ami oraz rzuty kondygnacji z zaznaczonymi lokalizacjami tablic elektrycznych, dostępne na stronie internetowej z ogłoszeniem o postępowaniu, są wystarczające do wykonania wyceny zadania w branży elektrycznej.

2. Proszę o informację dotyczącą karczowania i utylizacji drzew?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, w zakresie Wykonawcy pozostaje usunięcie i utylizacja karpin pozostających w ziemi.

3. Proszę o informację ścianek szczelnych opisanych w dokumentacji – brak szczegółów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, zgodnie z opisem technicznym projektu architektury w pkt. 3 – warunki gruntowo-wodne, nie ma potrzeby stosowania ścianek szczelnych gdyż do budynku przyjęto, że projektowany obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej w podłożu występującym na prostych warunkach gruntowych. Jednocześnie informujemy, że jedynie część techniczna (węzeł cieplny) znajduje się poniżej przewidywanego poziomu wód gruntowych. Ponieważ z badań wynika, że wody gruntowe znajdują się na poziomie - 2,0 – 2,90 m. p. p. t., to ewentualny koszt zabezpieczenia wykopów należy przyjąć w robotach fundamentowych.

4. Proszę o informację dotyczącą możliwości wchodzenia na teren osób nie będących obywatelami Polski?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, wstęp na teren WAT może odbywać się na zasadach określonych w decyzji nr 19/MON/ z dnia 24 stycznia 2017 r. oraz Decyzji nr 19/RKR/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. Obcokrajowcy będą wpuszczeni do czynności otwarcia ofert, podpisania Umowy, realizacji prac projektowych lub budowlanych po uzyskaniu pozwoleń uzyskanych zgodnie z ww. decyzjami. Zatem w przypadku planowania zatrudnienia lub wprowadzenia na teren wojskowy cudzoziemców, Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia pisemnego w terminie 21 dni kalendarzowych przed planowanym terminem podjęcia pracy i uzyskać zgodę na wstęp podając Zamawiającemu wykaz osób z następującymi danymi: - imię i nazwisko osoby, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności, nr pozwolenia na pobyt i pracę w RP, nr-y rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu. Ponadto wszystkie szczegóły postępowania opisuje Decyzja nr 19/MON.